

90 03.03
Коммунальный
предмет

Директору МБОУ СОШ № 8
Андроповского
муниципального округа

Константиновой Е.Л.

15.03.2024

27-30-2024

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о несовершеннолетних

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения образовательным учреждением требований законодательства о несовершеннолетних.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Закон № 35-ФЗ) противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на принципе обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина.

В силу п. 7 ст. 2 Закона № 35-ФЗ одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер по его предупреждению.

Из п. 4 ст. 3 Закона № 35-ФЗ следует, что противодействие терроризму – это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов.

Согласно п. 6 ст. 3 Закона № 35-ФЗ, антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. Под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.

Пунктами 1, 2 ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» установлено, что в зданиях образовательных организаций должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-

ФЗ) охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В силу п. 2 ч. 3 ст. 28 Закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

На основании ч. 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация несёт ответственность в установленном законодательством РФ порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к её компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 утверждены «Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования).

В соответствии с п. 24 Требований, в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются мероприятия по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов и осуществлению контроля за их функционированием, по проведению учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Однако в нарушение вышеуказанных требований действующего законодательства, в учреждении не в полной мере осуществляется контроль по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов и их функционированием, учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), не проведены.

Кроме того, согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

При этом, руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Закона № 69-ФЗ, ответственными за нарушение требований пожарной безопасности являются лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

В соответствии со ст. 20 Закона № 69-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые устанавливают нормы поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В тоже время, проведенной проверкой установлено, что в образовательном учреждении в нарушение п. 5 Правил противопожарного режима РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима РФ» ГОСТ 12.2.143 на объекте защиты план эвакуации не ориентирован по объекту.

В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима РФ» на объекте защиты не обозначено направление движения к источнику противопожарного водоснабжения.

В нарушение п. 54 Правил противопожарного режима РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима РФ» на объекте защиты не вносится информация о работах (испытание огнетушителей, пропитка деревянных конструкций кровли), проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Более того, в силу п. 2 ст. 2 и ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту – Закон № 52-ФЗ), граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека, при этом органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение санитарно – эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в ст. 42 Конституции Российской Федерации и ст. 11 Закона № 7-ФЗ.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – Санитарные Правила).

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п. 1.8 Санитарных Правил производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов на объекте не осуществляется.

В нарушение п. 2.4.11 Санитарных Правил не на каждом этаже объекта размещены туалеты для детей и молодежи разного пола. Туалетные комнаты в туалете для мальчиков не оборудованы писсуарами, оборудованные перегородками. Туалетные кабины не оснащены мусорными ведрами, сиденьями

на унитазы. Умывальные раковины не обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Туалетная комната не оборудована с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов.

В нарушение п. 2.4.12 Санитарных Правил для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте не выделено помещение, исключающее доступ к нему детей. Помещение имеется открытое, которое не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов не размещены в месте их приготовления.

В нарушение п. 2.6.6 Санитарных Правил питьевой режим для детей на объекте не организован.

Причиной и условиями, способствующими допущенным нарушениям федерального законодательства, является ненадлежащее исполнение работниками образовательного учреждения возложенных на них должностных обязанностей, а также отсутствие ведомственного контроля за работой подчиненных со стороны руководства.


В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 22, 27, 30 и 33 настоящего федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

На основании изложенного руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате, месте и времени его рассмотрения.
2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений требований федерального законодательства, устранить причины и условия, способствующие совершению нарушений требований закона.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших нарушения закона.
4. В дальнейшей деятельности строго руководствоваться нормами действующего законодательства.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в месячный срок сообщить в прокуратуру района в письменной форме с приложением копии приказа о наказании.

Заместитель прокурора района
советник юстиции


А.А. Андреев



Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 8 имени И.В.Орехова»
ОГРН 1022603623943 ИНН 2603008910
357083, Ставропольский край, Андроповский МО
п. Новый Янкуль, ул. 19 съезда ВЛКСМ
androp_8@mail.ru тел.: (86556) 5-36-22
№ 99 «25» марта 2024 г

Прокуратура Андроповского района
Ставропольского края

Заместителю прокурора района
советнику юстиции
А.А. Андрееву

Ответ на представление об устранении нарушений требований
законодательства о несовершеннолетних от 15.03.2024г. № 27-30-2024

Представление прокуратуры Андроповского района от 15.03.2024г. № 27-30-2024 «Об устранении нарушений законодательства о несовершеннолетних» рассмотрено на совещании при директоре с участием старшего помощника прокурора Чомаева А.Д.


Прокуратурой Андроповского района выявлены нарушения Санитарных Правил (п.1.8; п.2.4.11; 2.4.12; 2.6.6), Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства Просвещения РФ и формы паспорта безопасности этих объектов» (п. 24), Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»(п.5, п.48, п.54), которые были допущены в виду ненадлежащего исполнения служебных обязанностей ответственного лица учреждения.

В целях устранения допущенных нарушений на объекте организован питьевой режим, выделено помещение для дезинфекционных и моющих средств, исключающее доступ к нему детей. В месте приготовления дезинфицирующих растворов размещены инструкции по их приготовлению, умывальные раковины обеспечены мылом, ведрами для сбора мусора и электро-полотенцами. На объекте план эвакуации ориентирован по объекту (ГОСТ 12.2.143), обозначено направление движения к источнику противопожарного водоснабжения. Проведены тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий).

В соответствии с выявленными нарушениями, ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности (копия приказа прилагается).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор:



Е.Л. Константинова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8
ИМЕНИ И.В.ОРЕХОВА»

ПРИКАЗ № 111

«25» марта 2024 г.

пос. Новый Янкуль

**«О привлечении к дисциплинарной ответственности и наложении
дисциплинарного взыскания (замечания)»**

На основании Представления прокуратуры Андроповского района
№ 27-30-2024 от 15.03.2024 г.


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить дисциплинарное взыскание, в виде замечания, за допущенные нарушения заведующему хозяйством МБОУ СОШ №8 имени И.В. Орехова Гайдарбеговой Л.А.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:



Е.Л. Константинова

С приказом ознакомлена:  Гайдарбегова Л.А. «25» марта 2024 г.